

бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
Сокольского муниципального округа  
«Детский сад  
общеразвивающего  
вида № 30»  
(БДОУ СМО "Детский сад № 30")

162130, Вологодская область,  
г. Сокол, ул. Суворова, д. 18а  
Телефон: 8 (81733) 2-34-88  
e-mail: sokolsad30@yandex.ru  
http://www.d19124.edu35.ru  
18.04.2023, № 23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главное Управление  
МЧС России по Вологодской области

Заместителю начальника  
ОНД и ПР по  
Сокольскому и Усть-Кубинскому районам  
Полуяктову В.В.

### Информация об устранении выявленных нарушений

На предписание об устранении выявленных нарушений №98/1/1 от 29.04.2022г.  
информируем:

1. ) п1-п.9 – предписания о нарушениях ширины эвакуационных выходов - произведен расчет пожарного риска по зданию, находящегося по адресу: г. Сокол, ул. Суворова д.18а. Данный расчет выполняли Вологодский филиал ООО «НИИ ВДПО ОПБ». По результатам расчета пожарного риска нужно было выполнить следующие противопожарные мероприятия:

- установить доводчики на дверях всех лестничных клеток и тамбуров выходов, в коридорах здания - данное мероприятие ВЫПОЛНЕНО.
- заменить 5 дверей шириной менее 0.8 (+5%) на двери шириной в свету 0,93 м:
  - 1 этаж из раздевалки группы №5 в тамбур выхода из группы №5 – (фото №1);
  - рядом с кабинетом заведующего в тамбур выхода на улицу - ВЫПОЛНЕНО (фото №2)
  - 2 этаж - 2 двери в раздевалке группы №7 (дверь в тамбур перед лестницей №1 и дверь в группу №7) –ВЫПОЛНЕНО (фото №3);
  - дверь из раздевалки группа №8 в тамбур перед лестницей №2.- ВЫПОЛНЕНО (ФОТО №4)

2) П.10 предписания - не проведено ежегодное проведение испытаний средств пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. – выполнено акт ООО «Вологодская домофонная компания» от 31.03.2022.г. Результаты испытания показали что, не работает извещатель в коридоре первого этажа. Данный извещатель заменен обслуживающей организацией ИП Акуличев И.Н. (акт от 21.06.2022) и Акт«Вологодская домофонная компания» от 22.03.2023г.

Приложение 1 на 2 листах (фото).

Приложение 2 Акты на 5 листах.

Приложение 3 : CD диск с Расчетом пожарного риска по адресу г. Сокол, ул. Суворова д.18а

Заведующий



О.А. Пискунова

ОНД и ПР по Сокольскому  
и Усть-Кубинскому  
районам г.Сокол, ул.  
Советская, 89 тел. 23988

18.04.2023

*Handwritten signature and initials*  
В.С.

бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
Сокольского муниципального округа  
«Детский сад  
общеразвивающего  
вида № 30»  
(БДОУ СМО "Детский сад № 30")

162130, Вологодская область,  
г. Сокол, ул. Суворова, д. 18а  
Телефон: 8 (81733) 2-34-88  
e-mail: sokolsad30@yandex.ru  
http://www.d19124.edu35.ru

18.04.2023. № 26  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главное Управление  
МЧС России по Вологодской области

Заместителю начальника  
ОНД и ПР по  
Сокольскому и Усть-Кубинскому районам  
Полуяктову В.В.

### Информация об устранении выявленных нарушений

На предписание об устранении выявленных нарушений №102/1/1 от 29.04.2022г.  
информируем :

не проведено ежегодное проведение испытаний средств пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Выполнено акт ООО «Вологодская домофонная компания» от 31.03.2022г. Результаты испытания показали что, аккумулятор блока резервного питания не соответствует заявленным характеристикам. Не работает табло «ВЫХОД» в спальне группы №3.- Обслуживающей организацией ИП Акуличев А.Н. произведена замена табло «ВЫХОД» группы №3 спального помещения, и замена Аккумулятора. (акт от 21.06.2022г) и акт ООО «Вологодская домофонная компания» от 22.03.2023г.

Приложение 1 5 листах (скач.)

Заведующий \_\_\_\_\_ О.А. Пискунова



ОНД и ПР по Сокольскому  
и Усть-Кубинскому  
районам г. Сокол, ул.  
Советская, 89 тел. 23988

18.04.2023  
*[Signature]*  
Полуяктов В.В.