

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам

(наименование ОНД и ПР)

г. Сокол
(место составления акта)

«29» апреля 2022 г., 14 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 98/1/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 98 от 04.04.2022 г., в период с «19» апреля 2022 г., 11 час. 05 мин., по «29» апреля 2022 г., 12 час. 30 мин., проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Полуяктовым Владимиром Викторовичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (заместитель главного государственного инспектора Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сокольского муниципального района "Детский сад общеразвивающего вида № 30"

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Суворова, д. 18А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: -

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	Ширина эвакуационного выхода с 1 этажа из помещения группы №4 в лестничную клетку	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной	20.04.2023	

	составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,75 метра).	безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».		
2	Ширина эвакуационного выхода с 1 этажа из помещения группы №4 в раздевалку составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	20.04.2023	
3	Ширина эвакуационного выхода с 1 этажа из помещения раздевалки группы №4 на улицу составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,76 метра).	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	20.04.2023	
4	Ширина эвакуационного выхода с 1 этажа из помещения группы №5 в лестничную клетку составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,75 метра).	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	20.04.2023	
5	Ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №6 на лестничную клетку составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	20.04.2023	
6	Ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №7 на лестничную клетку составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года	20.04.2023	

		№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».		
7	Ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения спальни группы №8 составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	20.04.2023	
8	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа со стороны помещения группы №4 менее 1,15 м (фактическое расстояние 1,01 метра)	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; подпункт «а» пункта 3.6 СНиП II-L.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».	20.04.2023	
9	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа со стороны помещения группы №5 менее 1,15 м (фактическое расстояние 1,01 метра)	Статья 4, статья 6, статья 53, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; подпункт «а» пункта 3.6 СНиП II-L.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».	20.04.2023	
10	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Статья 4, статья 6, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.04.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

Полуяктов В.В

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«29» 04 20 22 г.

Предписание для исполнения получил (а):

[Handwritten signature]
(подпись)

«29» 04 20 22 г.



Заведующий отделом В.В. Полуяктов
(должность, фамилия, инициалы)